

AUDITOIRE

电力操作要求

AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



- 1、使用前检查电气装置和保护设施
- 2、送到顺序：总配电箱—分配电箱—开关箱
- 3、停电顺序：开关箱—分配电箱—总配电箱
- 4、配电箱应保持整洁、接地良好
- 5、所有用电设备、除接零外，必须在设备负荷的首端处接漏电保护

AUDITOIRE

用电设备安全使用要求

警示标志
每个电箱均
上锁，专人
管理



灭火器

航空插头外设保护盖，保证安全

AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



三级开关箱（末级）必须设置
隔离开关，漏电保护器（动作
电流30mA或15mA，动作时间
0.1S）N排，PE排进出线卡，电
器元件必须固定在绝缘板上。

AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



无插头

电缆接头无保护，
裸露

AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



严禁使用裸电线取电

AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



非电工严禁拆装保险丝



AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



严禁将电线直接插入插座

AUDITOIRE

电工持证上岗



现场电工必须持证
上岗，严禁非电工作业。

AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



AUDITOIRE

用电设备安全使用要求




手动工具电源线破皮要
及时进行维修。



严禁私自按照多路用电线路

AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



现场机械设备必须停机，
断电才可检修，还需悬挂
“禁止合闸”标识牌。



AUDITOIRE

用电设备安全使用要求



AUDITOIRE

用电设备安全使用要求

